

东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2017 年备品备件遗留项目 (供电类) 采购清单

序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	所属专业系统	单位	需求采购数量	备注
1	充电模块	KR22010T			变电/交直流屏	个	2	
2	人机接口界面单元（液晶显示器）	C221 人机界面系统(含 17"液晶显示器、键盘、光电鼠标)	主机:DC24V; 显示器 DC220V		PSCADA	套	2	
3	带电显示器	DXNA-T-33A(配 KP2#插座)	与 35kV GIS 配套		变电 /35KV 开关柜	套	4	
4	三工位隔离开关操作机构	H3PS 1250A	三极, 电动操作, 操作电压: DC220V, 辅助触点: 10 常开+10 常闭, 额定电流 1250A		变电 /35KV 开关柜	套	1	
5	三工位隔离开关操作机构	H3PS 1600A	三极, 电动操作, 操作电压: DC220V, 辅助触点: 10 常开+10 常闭, 额定电流 1600A		变电 /35KV 开关柜	套	2	
6	可编程控制器	HC40X	带程序, 一套带东莞 2 号线降压所交直流屏程序, 另外两套带牵引混合所交直流屏程序		变电/交直流屏	只	3	
7	电池综合测试仪	KMBZ			变电/交直流屏	套	3	
8	双电源切换模块	NH301IN2B	DC220V		PSCADA	套	3	